

| | |
|---------------------|--|
| Beschreibung | Fehlereingrenzung mit Hilfe des Smart Meters |
|---------------------|--|

| Sagemcom | BESCHREIBUNG / TEXT |
|---|---|
|     <p>Für eine genaue Zählerbeschreibung klicken Sie hier: Smart Meter Sagemcom Drehstrom</p> | <p>Sie sehen das die Abschalteinheit ausgelöst wurde - wenden sie sich an Ihren Energielieferanten</p> <p>Phasenanzeige: Steht hier 123 so sind alle Phasen vom Netz her verfügbar.</p> <p>Bitte prüfen sie den Fehlerstromschutzschalter (FI) und die Nachzählerhauptsicherungen.</p> <p>Fehlt ein Eintrag - steht z.B. nur 1 3 im Display so ist ein Phasenausfall vom Netz Rufen sie die Störungsnummer der Netz NÖ</p> <p>Fehlt der Eintrag 1 2 3 zur Gänze so prüfen Sie, ob eine Versorgungsunterbrechung oder Störung von Netz NÖ vorliegt, unter: Störungen, Versorgungsunterbrechungen</p> |